PARTER

PPP 0.00=230.57 m n.p.m.

PROJEKTOWANE PRZEGRODY BUDOWLANE:

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S1' (nowoprojektowana ściana, w wybranym zakresie, opracowywanym w niniejszej dokumentacji)
-Warstwa tynku krzemianowego barwionego w masie o grubości ok 1-2 mm w kolorze jasno beżowym, np. KABE K 10150,
o uziarnieniu max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewacji i kolorystyką
-Siatka tynkarska
-Docieplenie projektowane – styropian twardy.
-Warstwa zaprawy klejowej wyrównująca ścianę przed położeniem docieplenia w kolorze szarym.- istn.
-Mur ceglany o różnej grubości - istn.
-Warstwa istniejąca wykończenia wnętrza.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S2' (nowoprojektowana ściana, w wybranym zakresie,
opracowywanym w niniejszej dokumentacji)
-Warstwa tynku krzemianowego barwionego w masie o grubości ok 1-2 mm w kolorze jasno beżowym, np. KABE K 10150,
o uziarnieniu max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewacji i kolorystyką
-Siatka tynkarska
-Docieplenie projektowane– styropian twardy.
-Warstwa zaprawy klejowej wyrównująca ścianę przed położeniem docieplenia w kolorze szarym. - istn.
-Tynk maszynowy o charakterze cementowym o grubości do ok 4 cm. - istn.
-Mur ceglany o różnej grubości - istn.
-Warstwa istniejąca wykończenia wnętrza.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S3 (nowoprojektowana ściana)
-Warstwa tynku krzemianowego barwionego w masie o grubości ok 1-2 mm w kolorze jasno beżowym, np. KABE K 10110,
o uziarnieniu max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewacji i kolorystyką
-Siatka tynkarska
-Docieplenie - styropian grubości 10cm na kołkach
-Ściana z pustaków ceramicznych o grubości 25 cm, np. pustak MAX
-Tynk pod gładź gipsową
-Gładź gipsowa
-Gruntowanie
-Warstwa wykończenia wnętrza,
zgodnie z rysunkiem rozwinięcia ścian i kolorystyką wnętrz.

zabezpieczenie nowoprojektowanego otworu, wykonać zgodnie z projektem konstrukcji

drzwi dwuskrzydłowe o wym. 150 (90+60) x 200 cm z samozamykaczem, o odporności ogniowej EI30

zewnętrzna ściana pełna z pustaka ceramicznego o grubości całk. 25cm, docieplona 10cm styropianu i otynkowana na kolor zgodny z zaleceniami konserwatora

fuga elastyczna wypełniająca szczelinę między biegiem schodowym a ścianą

projektowana balustrada o h=110cm

projektowane słupy żelbetowe o wymiarach 25 x 25cm, wykonać zgodnie z projektem konstrukcji

pochylnia wewnętrzna dla ruchu pieszego o nachyleniu 7%

odwodnienie liniowe Acco, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

Drzwi ewakuacyjne prowadzące na zewnątrz o wym. 150 (90+60) x 200cm, ręcznie otwierane w celu zapewnienia napowietrzania klatki oraz wyposażone w blokadę umożliwiającą pozostawienie otwartych drzwi w czasie ewakuacji, wykonać zgodnie z projektem stolarki

odwodnienie chodnika ewakuacyjnego, do istniejących koryt odprowadzających wodę

rura spustowa odprowadzająca wodę z nowoprojektowanego dachu o średnicy 12cm

KB

POWIERZCHNIA NETTO KLATKI KB: 26,67 m2
POWIERZCHNIA BRUTTO KLATKI KB: 29,65 m2

KC

POWIERZCHNIA NETTO KLATKI KC: 26,56 m2
POWIERZCHNIA BRUTTO KLATKI KC: 29,73 m2

LEGENDA:

	zakres opracowania w obszarze przebudowy instalacji w celu dostosowania do wymogów ekspertyzy przeciwpożarowej
	zakres opracowania przebudowy i rozbudowy w zakresie budowlanym i instalacyjnym
	istniejące ściany budynku nr 1 KCR
KA	oznaczenia klatek (KA -istniejąca, wewn.) (KB, KC - projektowane, zewnętrzne)
	projektowane ściany klatek schodowych z pustaków ceramicznych
	projektowane słupy żelbetowe, wg proj. konstr.
	projektowane nadproże stalowe, wg proj. konstr.
	projektowana izolacja termiczna
	projektowane wyjścia ewakuacyjne
	projektowane chodniki powierzchnia czynna biologicznie 23%
H=306	proj. wysokość przejścia w świetle / pod belką
0.00=230.57mnpm	poziom projektowany wraz z wysokością bezwzględną po domiarach geodezyjnych
LP	listwa progowa zgodnie z obranym systemem
ND	narożnik dylatacyjny zgodnie z obranym systemem
RS2	projektowane rury spustowe o średnicy 12cm zgodnie z projektem branży sanitarnej
	projektowane hydranty wewnętrzne zgodnie z ekspertyzą przeciwpożarową
SZ	istn. drzwi wyposażone w proj. samozamykacz
EI 30	projektowane drzwi o odp. przeciwpożarowej EI30
	istniejące ROP'y, do pozostawienia
	istniejące sufity podwieszane (kaset.), do zachowania
	istniejące oświetlenie nastropowe
	istniejące oświetlenie punktowe
	istniejące oświetlenie - 60x60cm - wbudowane w suficie podwieszonym
e1	projektowane oświetlnie ewakuacyjne kierunkowe
e2	projektowane oświetlenie ewakuacyjne, 5 lux
e3	projektowane oświetlenie ewakuacyjne, inne
e4	projektowane oświetlenie ewakuacyjne, inne
TO10	projektowane tablice rozdzielcze zgodnie z projektem branży elektrycznej
R	projektowana optyczna czujka dymu OSD 23
	projektowany ręczny przycisk oddymiania RPO-1
CK	projektowana centrala oddymiania AFG
	projektowany przełącznik przewietrzania PP-40
P	projektowana czujka pogodowa deszcz-wiatr CDW-03
	projektowany elektrozaczep
12V	projektowany zasilacz 12 V
	projektowany panel KD z klawiaturą kodową

UWAGA:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. INWENTARYZACJĘ W ZAKRESIE CAŁEGO OBIEKTU POZYSKANO Z ZASOBÓW ARCHIWALNYCH INWESTORA,
4. INWENTARYZACJĘ W OBSZARZE DOBUDOWYWANYCH KLATEK SCHODOWYCH WYKONANO W OPARCIU O DOMIARY GEODEZYJNE ORAZ POMIARY WŁASNE.
5. ISTNIEJĄCE INSTALACJE DO ADAPTACJI LUB DEMONTAŻU - WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI,
6. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ WARSTWY DOCIEPLENIA ORAZ BRUZDY W ISTNIEJĄCYCH WNĘKACH BUDYNKU NR 1, W CELU OSADZENIA KONSTRUKCJI NOWOPROJEKTOWANYCH KLATEK KB I KC, NALEŻY KAŻDORAZOWO WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I STANEM ISTNIEJĄCYM."

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim – ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzenie do projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO

"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail quattro_1@studioquattro.eu

	PROJEKT: Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i warunków ewakuacji zgodnie z wymogami Państwowej Straży Pożarnej, poprzez wykonanie dwóch niezależnych zewnętrznych klatek schodowych. Lokalizacja: ul. Modrzewiowa 22, 30 - 224 Kraków		NR PROJEKTU: 012/2015; FAZA: PW
BRANŻA: ARCH-BUD	NAZWA RYS.: **RZUT FRAGMENTU PARTERU - stan projektowany**		SKALA: 1:50
AUTOR / OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak upr. nr 71/2001		DATA: 07. 2015
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Zofia Adamus		NR RYS.: 19/A
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn upr.nr 744/87		