

1 Folio 36 W EC-4 750°C

e1 OP1-A1,2TC1N
e2 VDN-A4x1TA1H
e3 POINT LED 1TA1H IP65
e4 OP3-A4x1TA1N -20°C

LEGENDA :

	zakres rozbudowy
	istniejące ściany budynku nr 1 KCR
	projektowane ściany klatek schodowych z betonu komórkowego
	projektowane słupy żelbetowe
	projektowana izolacja termiczna
	projektowane chodniki powierzchnia czynna biologicznie 23%
0,00=230,57mnpm	uzgodnienia wysokości z pomiarami geodez.
× × ×	projektowane demontaże
	projektowane wejścia i wyjścia
SZ	projektowane drzwi wyposażone w samozamykacz
EI 30	projektowane drzwi o odp. przeciwpożarowej
KA	oznaczenia klatek (KA – istn., centralna, wewn.) (KB, KC – projektowane, boczne, zewnętrzne)
H	projektowane hydranty wewnętrzne zgodnie z ekspertyzą przeciwpożarową
RS2	projektowane rury spustowe zgodnie z projektem branży sanitarnej
	istniejący przycisk ROP
	projektowany przycisk ROP-1

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. OPRAWY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO ZASILANE SĄ Z OBWODU TA1/1

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim – ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzenie do projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO
"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail quattro_1@studioquattro.eu

PROJEKT	Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i warunków ewakuacji zgodnie z wymogami Państwowej Straży Pożarnej, poprzez wykonanie dwóch niezależnych zewnętrznych klatek schodowych. Lokalizacja: ul. Modrzewiowa 22, 30 - 224 Kraków	NR PROJEKTU 012/2015 FAZA PW
BRANŻA ELEKTR.	NAZWA RYS. INSTALACJE ELEKTRYCZNE- RZUT PARTERU BUDYNKU NR 1	SKALA 1:100
AUTOR / OPRACOWAŁ	inż. Zygmunt Ścigaj- upr. proj. 637/76	DATA 07.2015
SPRAWDZIŁ	inż. Zbigniew Padoł- upr. proj. 644/71Kt	NR RYS. E1-02