DACH

+11,53=238,51m n.p.m.

PROJEKTOWANE PRZEGRODY BUDOWLANE:

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S1' (nowoprojektowana ściana, w wybranym zakresie, opracowywanym w niniejszej dokumentacji)
-Warstwa tynku krzemianowego barwionego w masie o grubości ok 1-2 mm w kolorze jasno beżowym, np. KABE K 10150,
o uziarnieniu max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewacji i kolorystyką
-Siatka tynkarska
-Docieplenie projektowane – styropian twardy.
-Warstwa zaprawy klejowej wyrównująca ścianę przed położeniem docieplenia w kolorze szarym.- istn.
-Mur ceglany o różnej grubości - istn.
-Warstwa istniejąca wykończenia wnętrza.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S2' (nowoprojektowana ściana, w wybranym zakresie,
opracowywanym w niniejszej dokumentacji)
-Warstwa tynku krzemianowego barwionego w masie o grubości ok 1-2 mm w kolorze jasno beżowym, np. KABE K 10150,
o uziarnieniu max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewacji i kolorystyką
-Siatka tynkarska
-Docieplenie projektowane– styropian twardy.
-Warstwa zaprawy klejowej wyrównująca ścianę przed położeniem docieplenia w kolorze szarym. - istn.
-Tynk maszynowy o charakterze cementowym o grubości do ok 4 cm. - istn.
-Mur ceglany o różnej grubości - istn.
-Warstwa istniejąca wykończenia wnętrza.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S3 (nowoprojektowana ściana)
-Warstwa tynku krzemianowego barwionego w masie o grubości ok 1-2 mm w kolorze jasno beżowym, np. KABE K 10110,
o uziarnieniu max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewacji i kolorystyką
-Siatka tynkarska
-Docieplenie - styropian grubości 10cm na kołkach
-Ściana z pustaków ceramicznych o grubości 25 cm, np. pustak MAX
-Tynk pod gładź gipsową
-Gładź gipsowa
-Gruntowanie
-Warstwa wykończenia wnętrza,
zgodnie z rysunkiem rozwinięcia ścian i kolorystyką wnętrz.



KB

miedziane koryto deszczowe zabezpieczone siatką, odwadniające nowoprojektowane i istniejące połacie dachowe, zakończone koszem rynnowym przelewowym, wykonać zgodnie z detalem nr 9

kosz przelewowy gromadzący tymczasowe nadmiary wody, wykonać zgodnie z systemem

rura spustowa odprowadzająca wodę z nowoprojektowanego dachu o średnicy 12cm

Okno oddymiające klatkę schodową wyposażone w siłownik systemowy VELUX:114cm x 118cm Powierzchnia czynna: 0,67 m2 Kolor: sosna

nowoprojektowany kierunek spadku stropodachu, wykonać zgodnie z zaleceniami, dokumentacją projektową i detalem nr 10

projektowana rynna pośrednia o śr=12cm, odprowadzająca wodę z nowoprojektowanego dachu do koryta rynnowego (za pomocą pośrednich rur spustowych o śr=9cm) nawiązującego kształtem do istniejącego, wykonać zgodnie z detalem nr 4, 5 i systemem np. GALECO bezokapowym

konieczne wykonanie podparcia dla części pozostawionej balustrady istniejącej, wykonać zgodnie z proj. konstrukcji



KC

LEGENDA:

	zakres opracowania w obszarze przebudowy instalacji w celu dostosowania do wymogów ekspertyzy przeciwpożarowej
	zakres opracowania przebudowy i rozbudowy w zakresie budowlanym i instalacyjnym
	istniejące ściany budynku nr 1 KCR
KA	oznaczenia klatek (KA -istniejąca, wewn.) (KB, KC - projektowane, zewnętrzne)
	projektowane ściany klatek schodowych z pustaków ceramicznych
	projektowane słupy żelbetowe, wg proj. konstr.
	projektowane nadproże stalowe, wg proj. konstr.
	projektowana izolacja termiczna
	projektowane wyjścia ewakuacyjne
	projektowane chodniki powierzchnia czynna biologicznie 23%
H=306	proj. wysokość przejścia w świetle / pod belką
0,00=230.57mnpm	poziom projektowany wraz z wysokością bezwzględną po domiarach geodezyjnych
LP	listwa progowa zgodnie z obranym systemem
ND	narożnik dylatacyjny zgodnie z obranym systemem
RSZ	projektowane rury spustowe o średnicy 12cm zgodnie z projektem branży sanitarnej
H	projektowane hydranty wewnętrzne zgodnie z ekspertyzą przeciwpożarową
SZ	istn. drzwi wyposażone w proj. samozamykacz
EI 30	projektowane drzwi o odp. przeciwpożarowej EI30
	istniejące ROP'y, do pozostawienia
	istniejące sufity podwieszane (kaset.), do zachowania
	istniejące oświetlenie nastropowe
	istniejące oświetlenie punktowe
	istniejące oświetlenie - 60x60cm - wbudowane w suficie podwieszonym
e1	projektowane oświetlnie ewakuacyjne kierunkowe
e2	projektowane oświetlenie ewakuacyjne, 5 lux
e3	projektowane oświetlenie ewakuacyjne, inne
e4	projektowane oświetlenie ewakuacyjne, inne
TO10	projektowane tablice rozdzielcze zgodnie z projektem branży elektrycznej
R	projektowana optyczna czujka dymu OSD 23
	projektowany ręczny przycisk oddymiania RPO-1
CK	projektowana centrala oddymiania AFG
	projektowany przełącznik przewietrzania PP-40
P	projektowana czujka pogodowa deszcz-wiatr CDW-03
	projektowany elektrozaczep
12V	projektowany zasilacz 12 V
	projektowany panel KD z klawiaturą kodową
KP	projektowany kosz przelewowy zgodnie z systemem
KD	projektowane miedziane koryto odwadniające, zabezpieczone siatką, zakończone koszem przel.

UWAGA:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. INWENTARYZACJĘ W ZAKRESIE CAŁEGO OBIEKTU POZYSKANO Z ZASOBÓW ARCHIWALNYCH INWESTORA.
4. INWENTARYZACJĘ W OBSZARZE DOBUDOWYWANYCH KLATEK SCHODOWYCH WYKONANO W OPARCIU O DOMIARY GEODEZYJNE ORAZ POMIARY WŁASNE.
5. ISTNIEJĄCE INSTALACJE DO ADAPTACJI LUB DEMONTAŻU - WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
6. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ I WARSTWY DOCIEPLENIA ORAZ BRUZDY W ISTNIEJĄCYCH INNEKACH BUDYNKU NR 1, W CELU OSADZENIA KONSTRUKCJI NOWOPROJEKTOWANYCH KLATEK KB I KC, NALEŻY KAŻDORAZOWO WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I STANEM ISTNIEJĄCYM."

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim – ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzenie do projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO

"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail quattro_1@studioquattro.eu

		NR PROJEKTU	012/2015
PROJEKT	Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i warunków ewakuacji zgodnie z wymogami Państwowej Straży Pożarnej, poprzez wykonanie dwóch niezależnych zewnętrznych klatek schodowych. Lokalizacja: ul. Modrzewiowa 22, 30 - 224 Kraków		FAZA PW
BRANŻA ARCH-BUD	NAZWA RYS. **RZUT FRAGMENTU DACHU - stan projektowany**		SKALA 1:50
AUTOR / OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak upr. nr 71/2001		DATA 07. 2015
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Zofia Adamus		NR RYS. 28/A
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn upr.nr 744/87		