# II PIĘTRO
**+7.64=238.21 m n.p.m.**







## PROJEKTOWANE PRZEGRODY BUDOWLANE:

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S1' (nowoprojektowana ściana, w wybranym zakresie, opracowywanym w niniejszej dokumentacji)
-Warstwa tynku krzemianowego barwionego w masie o grubości ok 1-2 mm w kolorze jasno beżowym, np. KABE K 10150,
o uziarnieniu max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewacji i kolorystyką
-Siatka tynkarska
-Docieplenie projektowane – styropian twardy.
-Warstwa zaprawy klejowej wyrównująca ścianę przed położeniem docieplenia w kolorze szarym.- istn.
-Mur ceglany o różnej grubości - istn.
-Warstwa istniejąca wykończenia wnętrza.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S2' (nowoprojektowana ściana, w wybranym zakresie,
opracowywanym w niniejszej dokumentacji)
-Warstwa tynku krzemianowego barwionego w masie o grubości ok 1-2 mm w kolorze jasno beżowym, np. KABE K 10150,
o uziarnieniu max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewacji i kolorystyką
-Siatka tynkarska
-Docieplenie projektowane– styropian twardy.
-Warstwa zaprawy klejowej wyrównująca ścianę przed położeniem docieplenia w kolorze szarym. - istn.
-Tynk maszynowy o charakterze cementowym o grubości do ok 4 cm. - istn.
-Mur ceglany o różnej grubości - istn.
-Warstwa istniejąca wykończenia wnętrza.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S3 (nowoprojektowana ściana)
-Warstwa tynku krzemianowego barwionego w masie o grubości ok 1-2 mm w kolorze jasno beżowym, np. KABE K 10110,
o uziarnieniu max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewacji i kolorystyką
-Siatka tynkarska
-Docieplenie - styropian grubości 10cm na kołkach
-Ściana z pustaków ceramicznych o grubości 25 cm, np. pustak MAX
-Tynk pod gładź gipsową
-Gładź gipsowa
-Gruntowanie
-Warstwa wykończenia wnętrza,
zgodnie z rysunkiem rozwinięcia ścian i kolorystyką wnętrz.

zewnętrzna ściana pełna z pustaka ceramicznego o grubości całk. 25cm, docieplona 10cm styropianu i otynkowana na kolor zgodny z zaleceniami konserwatora i dokumentacją projektową

listwa progowa (x2) listwa progowa (x2)

zabezpieczenie nowoprojektowanego otworu, wykonać zgodnie z projektem konstrukcji

drzwi dwuskrzydłowe o wym. 150 (90+60) x 200 cm z samozamykaczem, o odporności ogniowej EI30

bruzda w istniejącej ścianie dla wykonania nowoprojektowanej konstrukcji , wykonać zgodnie z proj. konstrukcji

narożnik dylatacyjny narożnik dylatacyjny

istniejąca balustrada murowana perforowana, do pozostawienia – zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną

blenda w formie okna, nawiązująca do stanu istniejącego

fuga elastyczna wypełniająca szczelinę między biegiem schodowym a ścianą

projektowana balustrada o h=110cm

Okno oddymiające klatkę schodową wyposażone w siłownik systemowy, Kolor: sosna
VELUX:114cm x 118cm, Powierzchnia czynna: 0,67 m2

projektowane słupy żelbetowe o wymiarach 25 x 25cm, wykonać zgodnie z projektem konstrukcji

rura spustowa odprowadzająca wodę z nowoprojektowanego dachu o średnicy 12cm

okno doświetlające klatkę schodową, stolarka historyzująca, nawiązująca do st. istniejącego, wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki

w związku ze zmianą lokalizacji rury spustowej oraz bardzo złym stanem technicznym istniejącego pokrycia dachu (papa termozgrzewalna) należy:
– zdjąć istniejącą papę
– sprawdzić jakość pozostawionego styropianu
– dodać warstwę styropianu twardego o grubości 2–8cm
– w celu wykonania spadku 2–3% – w kierunku jak na rysunku i wykonać warstwę wierzchnią w postaci polimocznika, kolor: brązowy, nawiązujący do pozostałych pokryć dachowych

## KB

**POWIERZCHNIA NETTO KLATKI KB: 25,99 m2**
**POWIERZCHNIA BRUTTO KLATKI KB: 28,89 m2**

## KC

**POWIERZCHNIA NETTO KLATKI KB: 25,89 m2**
**POWIERZCHNIA BRUTTO KLATKI KB: 28,98 m2**

LEGENDA:

| | |
|---|---|
| | zakres opracowania w obszarze przebudowy instalacji w celu dostosowania do wymogów ekspertyzy przeciwpożarowej |
| | zakres opracowania przebudowy i rozbudowy w zakresie budowlanym i instalacyjnym |
| | istniejące ściany budynku nr 1 KCR |
| KA | oznaczenia klatek (KA -istniejąca, wewn.) (KB, KC - projektowane, zewnętrzne) |
| | projektowane ściany klatek schodowych z pustaków ceramicznych |
| | projektowane słupy żelbetowe, wg proj. konstr. |
| | projektowane nadproże stalowe, wg proj. konstr. |
| | projektowana izolacja termiczna |
| | projektowane wyjścia ewakuacyjne |
| | projektowane chodniki powierzchnia czynna biologicznie 23% |
| H=306 | proj. wysokość przejścia w świetle / pod belką |
| 0,00=230.57mnpm | poziom projektowany wraz z wysokością bezwzględną po domiarach geodezyjnych |
| LP | listwa progowa zgodnie z obranym systemem |
| ND | narożnik dylatacyjny zgodnie z obranym systemem |
| RS2 | projektowane rury spustowe o średnicy 12cm zgodnie z projektem branży sanitarnej |
| | projektowane hydranty wewnętrzne zgodnie z ekspertyzą przeciwpożarową |
| SZ | istn. drzwi wyposażone w proj. samozamykacz |
| EI 30 | projektowane drzwi o odp. przeciwpożarowej EI30 |
| | istniejące ROP'y, do pozostawienia |
| | istniejące sufity podwieszane (kaset.), do zachowania |
| | istniejące oświetlenie nastropowe |
| | istniejące oświetlenie punktowe |
| | istniejące oświetlenie - 60x60cm - wbudowane w suficie podwieszonym |
| e1 | projektowane oświetlnie ewakuacyjne kierunkowe |
| e2 | projektowane oświetlenie ewakuacyjne, 5 lux |
| e3 | projektowane oświetlenie ewakuacyjne, inne |
| e4 | projektowane oświetlenie ewakuacyjne, inne |
| TO10 | projektowane tablice rozdzielcze zgodnie z projektem branży elektrycznej |
| R | projektowana optyczna czujka dymu OSD 23 |
| | projektowany ręczny przycisk oddymiania RPO-1 |
| CK | projektowana centrala oddymiania AFG |
| | projektowany przełącznik przewietrzania PP-40 |
| P | projektowana czujka pogodowa deszcz-wiatr CDW-03 |
| | projektowany elektrozaczep |
| 12V | projektowany zasilacz 12 V |
| | projektowany panel KD z klawiaturą kodową |

UWAGA:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. INWENTARYZACJĘ W ZAKRESIE CAŁEGO OBIEKTU POZYSKANO Z ZASOBÓW ARCHIWALNYCH INWESTORA.
4. INWENTARYZACJĘ W OBSZARZE DOBUDOWYWANYCH KLATEK SCHODOWYCH WYKONANO W OPARCIU O DOMIARY GEODEZYJNE ORAZ POMIARY WŁASNE.
5. ISTNIEJĄCE INSTALACJE DO ADAPTACJI LUB DEMONTAŻU - WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
6. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ WARSTWY DOCIEPLENIA ORAZ BRUZDY W ISTNIEJĄCYCH WNĘKACH BUDYNKU NR 1, W CELU OSADZENIA KONSTRUKCJI NOWOPROJEKTOWANYCH KLATEK KB I KC, NALEŻY KAŻDORAZOWO WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I STANEM ISTNIEJĄCYM.*

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim – ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzenie do projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO

"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail quattro_1@studioquattro.eu

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | NR PROJEKTU | 012/2015 |
| | PROJEKT: Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i warunków ewakuacji zgodnie z wymogami Państwowej Straży Pożarnej, poprzez wykonanie dwóch niezależnych zewnętrznych klatek schodowych. Lokalizacja: ul. Modrzewiowa 22, 30 - 224 Kraków | FAZA | PW |
| BRANŻA: ARCH-BUD | NAZWA RYS.: **RZUT FRAGMENTU II PIĘTRA - stan projektowany** | SKALA | 1:50 |
| AUTOR / OPRACOWAŁ | mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak upr. nr 71/2001 | DATA | 07. 2015 |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. arch. Zofia Adamus | NR RYS. | 25/A |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn upr.nr 744/87 | | |