# RZUT II PIĘTRA BUDYNKU NR 1_projekt
# +7.64 = 238,21m n.p.m

LEGENDA :

| | |
|---|---|
| zakres opracowania w obszarze przebudowy instalacji w celu dostosowania do wymogów ekspertyzy przeciwpożarowej | istniejące suffity podwieszane (kaset.), do zachowania |
| zakres opracowania przebudowy i rozbudowy w zakresie budowlanym i instalacyjnym | istniejące oświetlenie nastropowe |
| istniejące ściany budynku nr 1 KCR | istniejące oświetlenie punktowe |
| KA oznaczenia klatek (KA -istniejąca, wewn.) (KB, KC - projektowane, zewnętrzne) | istniejące oświetlenie - 60x60cm - wbudowane w suficie podwieszonym |
| projektowane ściany klatek schodowych z pustaków ceramicznych | e1 projektowane oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe |
| projektowane słupy żelbetowe, wg proj. konstr. | e2 projektowane oświetlenie ewakuacyjne, 5 lux |
| projektowane nadproże stalowe, wg proj. konstr. | e3 projektowane oświetlenie ewakuacyjne, inne |
| projektowana izolacja termiczna | e4 projektowane oświetlenie ewakuacyjne, inne |
| projektowane wyjścia ewakuacyjne | TO10 projektowane tablice rozdzielcze zgodnie z projektem branży elektrycznej |
| projektowane chodniki powierzchnia czynna biologicznie 23% | projektowana optyczna czujka dymu OSD 23 |
| H=.30 Hb=.374 proj. wysokość przejścia w świetle / pod belką | projektowany ręczny przycisk oddymiania RPO-1 |
| 0,00=230,57mnpm poziom projektowany wraz z wysokością bezwzględną po domiarach geodezyjnych | projektowana centrala oddymiania AFG |
| LP listwa progowa zgodnie z obranym systemem | projektowany przełącznik przewietrzania PP-40 |
| ND narożnik dylatacyjny zgodnie z obranym systemem | projektowana czujka pogodowa deszcz-wiatr CDW-03 |
| projektowane rury spustowe o średnicy 12cm zgodnie z projektem branży sanitarnej | projektowany elektrozaczep |
| projektowane hydranty wewnętrzne zgodnie z ekspertyzą przeciwpożarową | projektowany zasilacz 12 V |
| SZ istn. drzwi wyposażone w proj. samozamykacz | projektowane drzwi |
| EI 30 projektowane drzwi o odp. przeciwpożarowej EI30 | projektowany panel KD z klawiaturą kodową |
| istniejące ROPy, do pozostawienia | |







PROJEKTOWANE PRZEGRODY BUDOWLANE:

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S1' (nowoprojektowana ściana, w wybranym zakresie, opracowywanym w niniejszej dokumentacji)
-Warstwa tynku akrylowego barwionego w masie o grubości ok 1-2 mm w kolorze jasno beżowym, np. KABE K 10150,
o uziarnieniu max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewacji i kolorystyką
-Siatka tynkarska
-Docieplenie projektowane – styropian twardy.
-Warstwa zaprawy klejowej wyrównująca ścianę przed położeniem docieplenia w kolorze szarym.- istn.
-Mur ceglany o różnej grubości - istn.
-Warstwa istniejąca wykończenia wnętrza.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S2' (nowoprojektowana ściana, w wybranym zakresie, opracowywanym w niniejszej dokumentacji)
-Warstwa tynku akrylowego barwionego w masie o grubości ok 1-2 mm w kolorze jasno beżowym, np. KABE K 10150,
o uziarnieniu max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewacji i kolorystyką
-Siatka tynkarska
-Docieplenie projektowane– styropian twardy.
-Warstwa zaprawy klejowej wyrównująca ścianę przed położeniem docieplenia w kolorze szarym. - istn.
-Tynk maszynowy o charakterze cementowym o grubości do ok 4 cm. - istn.
-Mur ceglany o różnej grubości - istn.
-Warstwa istniejąca wykończenia wnętrza.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S3 (nowoprojektowana ściana)
-Warstwa tynku akrylowego barwionego w masie o grubości ok 1-2 mm w kolorze jasno beżowym, np. KABE K 10110,
o uziarnieniu max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewacji i kolorystyką
-Siatka tynkarska
-Docieplenie - styropian grubości 10cm na kołkach
-Ściana z pustaków ceramicznych o grubości 25 cm, np. pustak MAX
-Tynk pod gładź gipsową
-Gładź gipsowa
-Gruntowanie
-Warstwa wykończenia wnętrza,
zgodnie z rysunkiem rozwinięcia ścian i kolorystyką wnętrz.

# RZUT WENTYLATOROWNI _projekt
# +9.12 = 239,69m n.p.m

POWIERZCHNIA NOWOPROJEKTOWANYCH KLATEK SCHODOWYCH:
w poziomie II piętra, w zakresie objętym opracowaniem

**POWIERZCHNIA NETTO KLATKI KB: 25,99 m2**
**POWIERZCHNIA BRUTTO KLATKI KB: 28,89 m2**

**POWIERZCHNIA NETTO KLATKI KC: 25,89 m2**
**POWIERZCHNIA BRUTTO KLATKI KC: 28,98 m2**



LOKALIZACJA BUDYNKU NR 1 NA TERENIE KCR:

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. INWENTARYZACJĘ W ZAKRESIE CAŁEGO OBIEKTU POZYSKANO Z ZASOBÓW ARCHIWALNYCH INWESTORA.
4. INWENTARYZACJĘ W OBSZARZE DOBUDOWYWANYCH KLATEK SCHODOWYCH WYKONANO W OPARCIU O DOMIARY GEODEZYJNE ORAZ POMIARY WŁASNE.
5. ISTNIEJĄCE INSTALACJE DO ADAPTACJI LUB DEMONTAŻU - WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
6. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ WARSTWY DOCIEPLENIA ORAZ BRUZDY W ISTNIEJĄCYCH WNĘKACH BUDYNKU NR 1. W CELU OSADZENIA KONSTRUKCJI NOWOPROJEKTOWANYCH KLATEK KB I KC. NALEŻY KAŻDORAZOWO WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I STANEM ISTNIEJĄCYM."

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim – ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.)
Zwielokrotnienie egzemplarzy, odtworzenie lub inne wprowadzenie do projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO
"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Sępolno 51
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail quattro_1@studioquattro.eu

| | | |
|---|---|---|
| | PROJEKT: Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i warunków ewakuacji zgodnie z wymogami Państwowej Straży Pożarnej, poprzez wykonanie dwóch niezależnych zewnętrznych klatek schodowych. Lokalizacja: ul. Modrzewiowa 22, 30 - 224 Kraków | NR PROJEKTU 012/2015<br>FAZA PW |
| BRANŻA ARCH-BUD | NAZWA RYS. **RZUT II PIĘTRA BUDYNKU NR 1** - stan projektowany | SKALA 1:100 |
| AUTOR / OPRACOWAŁ: | mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak upr. nr 71/2001 | DATA 01.2015 |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. arch. Zofia Adamus | NR RYS. 24/A |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn upr.nr 744/87 | |