PARTER

PPP 0.00=230.57 m n.p.m.





PROJEKTOWANE PRZEGRODY BUDOWLANE PIONOWE:

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S1' (nowoprojektowana ściana, w wybranym zakresie, opracowywanym w niniejszej dokumentacji)
- -Warstwa tynku krzemianowego barwionego w masie o grubości ok 1-2 mm w kolorze jasno beżowym, np. KABE K 10150, o uziarnieniu max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewacji i kolorystyką
- -Siatka tynkarska
- -Docieplenie projektowane – styropian twardy.
- -Warstwa zaprawy klejowej wyrównująca ścianę przed położeniem docieplenia w kolorze szarym.- istn.
- -Mur ceglany o różnej grubości - istn.
- -Warstwa istniejąca wykończenia wnętrza.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S2' (nowoprojektowana ściana, w wybranym zakresie, opracowywanym w niniejszej dokumentacji)
- -Warstwa tynku krzemianowego barwionego w masie o grubości ok 1-2 mm w kolorze jasno beżowym, np. KABE K 10150, o uziarnieniu max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewacji i kolorystyką
- -Siatka tynkarska
- -Docieplenie projektowane– styropian twardy.
- -Warstwa zaprawy klejowej wyrównująca ścianę przed położeniem docieplenia w kolorze szarym. - istn.
- -Tynk maszynowy o charakterze cementowym o grubości do ok 4 cm. - istn.
- -Mur ceglany o różnej grubości - istn.
- -Warstwa istniejąca wykończenia wnętrza.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S3 (nowoprojektowana ściana)
- -Warstwa tynku krzemianowego barwionego w masie o grubości ok 1-2 mm w kolorze jasno beżowym, np. KABE K 10110, o uziarnieniu max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewacji i kolorystyką
- -Siatka tynkarska
- -Docieplenie - styropian grubości 10cm na kołkach
- -Ściana z pustaków ceramicznych o grubości 25 cm, np. pustak MAX
- -Tynk pod gładź gipsową
- -Gładź gipsowa
- -Gruntowanie
- -Warstwa wykończenia wnętrza, zgodnie z rysunkiem rozwinięcia ścian i kolorystyką wnętrz.

PROJEKTOWANE PRZEGRODY BUDOWLANE POZIOME:

	W 1 PROJ.PODŁOGA NA GRUNCIE
2 cm	płytka gresowa antypoślizgowa na kleju systemowym gr. 2cm, np. DAGMA 2.0, R9 i 3.0, R11
0,5 cm	warstwa samopoziomująca wg systemu wykończenia posadzki
5 cm	wylewka betonowa o wytrzymałosci betonu większej lub równej C20, zbrojona zbrojeniem rozproszonym
	warstwa ochronna-folia PCV
10 cm	stryropian twardy o współczynniku przenikania ciepła U = 0,04
	izolacja przeciwwilgociowa
12-42cm	płyta betonowa zbrojona siatką wg proj konstrukcji
5 cm	proj. beton podkładowy
30 cm	podsypka piaskowo-żwirowa zagęszczona Id>=0,6
	zagęszczony grunt

	W 2 PROJ. WIĘŹBA DACHOWA REI 30
	dachówka ceramiczna,np. dachówka GRANAT firmy BRAAS
6 cm	łaty drewniane wg projektu konstrukcji
4 cm	kontrłaty drewniane wg projektu konstrukcji
	folia wysoko-paroprzepuszczalna
16 cm	krokwie drewniane 16x8cm wg proj. konstr. z wypełnieniem z wełny mineralnej o U=0,04
5 cm	stelaż stalowy z wyp. wełną mineralną o U=0,04
	paroizolacja
1,25cm	płyta gipsowo - kartonowa przeciwpożarowa, np. Knauff
	tynki pod gładzie
	gładź gipsowa
	gruntowanie
	warstwa wykończeniowa wnętrza

	W 3 PROJ. PODŁOGA KLATKI SCHODOWEJ
2 cm	płytka gresowa antypoślizgowa na kleju systemowym gr. 2cm, np. DAGMA 2.0, R9 i 3.0, R11
	podkład wg systemu wykończenia posadzki
	płyta żelbetowa o wytrzymałosci betonu większej lub równej C20, zbrojona zbrojeniem rozproszonym zg. z proj. konstrukcji
	tynki pod gładzie
	gładź gipsowa
	gruntowanie
	warstwa wykończeniowa wnętrza

LEGENDA WYKOŃCZENIA WNĘTRZ:

	płytka gresowa antypoślizgowa, jasnobeżowa np. DAGMA 2.0, R9
	płytka gresowa antypoślizgowa, ciemnobeżowa np. DAGMA 3.0, R11
1	projektowane oświetlenie kinkiet Folio 36 W EC-4 750°C

POWIERZCHNIA NETTO KLATKI KB: 26,67 m2
POWIERZCHNIA BRUTTO KLATKI KB: 29,65 m2

POWIERZCHNIA NETTO KLATKI KC: 26,56 m2
POWIERZCHNIA BRUTTO KLATKI KC: 29,73 m2

LEGENDA:

	zakres opracowania w obszarze przebudowy instalacji w celu dostosowania do wymogów ekspertyzy przeciwpożarowej
	zakres opracowania przebudowy i rozbudowy w zakresie budowlanym i instalacyjnym
	istniejące ściany budynku nr 1 KCR
KA	oznaczenia klatek (KA -istniejąca, wewn.) (KB, KC - projektowane, zewnętrzne)
	projektowane ściany klatek schodowych z pustaków ceramicznych
	projektowane słupy żelbetowe, wg proj. konstr.
	projektowane nadproże stalowe, wg proj. konstr.
	projektowana izolacja termiczna
	projektowane wyjścia ewakuacyjne
	projektowane chodniki powierzchnia czynna biologicznie 23%
H=306	proj. wysokość przejścia w świetle / pod belką
0,00=230.57mnpm	poziom projektowany wraz z wysokością bezwzględną po domiarach geodezyjnych
LP	listwa progowa zgodnie z obranym systemem
ND	narożnik dylatacyjny zgodnie z obranym systemem
RS2	projektowane rury spustowe o średnicy 12cm zgodnie z projektem branży sanitarnej
	projektowane hydranty wewnętrzne zgodnie z ekspertyzą przeciwpożarową
SZ	istn. drzwi wyposażone w proj. samozamykacz
EI 30	projektowane drzwi o odp. przeciwpożarowej EI30
	istniejące ROP'y, do pozostawienia
	istniejące sufity podwieszane (kaset.), do zachowania
	istniejące oświetlenie nastropowe
	istniejące oświetlenie punktowe
	istniejące oświetlenie - 60x60cm - wbudowane w suficie podwieszonym
e1	projektowane oświetlnie ewakuacyjne kierunkowe
e2	projektowane oświetlenie ewakuacyjne, 5 lux
e3	projektowane oświetlenie ewakuacyjne, inne
e4	projektowane oświetlenie ewakuacyjne, inne
TO10	projektowane tablice rozdzielcze zgodnie z projektem branży elektrycznej
R	projektowana optyczna czujka dymu OSD 23
	projektowany ręczny przycisk oddymiania RPO-1
CK	projektowana centrala oddymiania AFG
	projektowany przełącznik przewietrzania PP-40
P	projektowana czujka pogodowa deszcz-wiatr CDW-03
	projektowany elektrozaczep
12V	projektowany zasilacz 12 V
	projektowany panel KD z klawiaturą kodową

UWAGA:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. INWENTARYZACJĘ W ZAKRESIE CAŁEGO OBIEKTU POZYSKANO Z ZASOBÓW ARCHIWALNYCH INWESTORA.
4. INWENTARYZACJĘ W OBSZARZE DOBUDOWYWANYCH KLATEK SCHODOWYCH WYKONANO W OPARCIU O DOMIARY GEODEZYJNE ORAZ POMIARY WŁASNE.
5. ISTNIEJĄCE INSTALACJE DO ADAPTACJI LUB DEMONTAŻU - WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
6. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ WARSTWY DOCIEPLENIA ORAZ BRUZDY W ISTNIEJĄCYCH WNĘKACH BUDYNKU NR 1, W CELU OSADZENIA KONSTRUKCJI NOWOPROJEKTOWANYCH KLATEK KB I KC, NALEŻY KAŻDORAZOWO WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I STANEM ISTNIEJĄCYM."

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim – ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzenie do projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO
"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail quattro_1@studioquattro.eu

	NR PROJEKTU	012/2015
PROJEKT: Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i warunków ewakuacji zgodnie z wymogami Państwowej Straży Pożarnej, poprzez wykonanie dwóch niezależnych zewnętrznych klatek schodowych. Lokalizacja: ul. Modrzewiowa 22, 30 - 224 Kraków	FAZA	PW
BRANŻA: ARCH-BUD	NAZWA RYS.: RZUT FRAGMENTU PARTERU WYKOŃCZENIE WNĘTRZ - stan projektowany	SKALA 1:50
AUTOR / OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak upr. nr 71/2001		DATA 07. 2015
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Zofia Adamus		NR RYS. 20/A
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn upr.nr 744/87		